

А К Т  
обследования на предмет инженерно-технической укрепленности  
антитеррористической защищенности объекта  
ГКУ БРДСРЦ «РАДУГА».

«27» 05.2019 г.

г. Нальчик

Комиссия в составе: Начальника безопасности ГКУ БРДСРЦ «РАДУГА» Кертиева А.А., инспектора ООООПОО УВО по г. Нальчик старшего лейтенанта полиции Хужокова О.Ф., инспектора ПДН УМВД РФ по г.Нальчик капитана полиции Макоевой Ф.А., провела обследование объекта ГКУ БРДСРЦ «РАДУГА» на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности.

В ходе обследования установлено:

**Краткая характеристика объекта:** ГКУ БРДСРЦ «РАДУГА» расположен по адресу: КБР, г. Нальчик, Сочинский пер.2, микрорайон «Долинск». Санатория состоит из четырех корпусов из них два спальные корпуса, один лечебный и столовая , стены кирпичные с бетонными перекрытиями. Толщина стен зданий не менее 350мм. На территории объекта, по периметру освещение в удовлетворительном состоянии. Здание имеет два главных входа (металлопластиковая дверная конструкция с остеклением). Также имеется восемь -эвакуационных запасных выходов, которые оборудованы глухими металлическим дверями частично пластиковыми. Оконные конструкции первого этажа частично оборудованы металлическими решетками. Внутри здания поэтажно расположены палаты для отдыхающих. На первом этаже, также размещены служебные кабинеты, оборудованные глухими деревянными дверными конструкциями, с врезными замками 1 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения) по ГОСТ 5089-11 и классу устойчивости U1 по ГОСТ Р 52582-06. На первом этаже возле главного хода в холле имеется пост дежурного администратора. Территория объекта огорожена металлическими прутьями высотой до 1.8м. Объект оборудован, техническими средствами видеонаблюдения (4 камеры). Все камеры наружные с выводом информации на монитор. Видеонаблюдение ведется круглосуточно, срок хранения записей составляет 60 дней. Здание оборудовано системой оповещения и эвакуации.

**Инженерно-техническая . укрепленность** Въезд на территорию, осуществляется через ворота с автоматическим устройством открывания и закрывания.

**Вид охраны:** Ведомственная численность сторожей - 4. Кнопка тревожной сигнализации подключена к ООО «Росохрана».

**Наличие на объекте документации:** Паспорт антитеррористической защищенности объекта, план антитеррористической защищенности, план правоохранительных органов УМВД России по г. Нальчик по предотвращению преступных посягательств в наличии.

-инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму;

-телефоны правообладателя соответствующего аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.

Члены комиссии:

Кертиев А.А.



Хужоков О.Ф.



Макоева Ф.А.

