



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19,  
факс: 88662(74-26-50), 93538@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по г. НАЛЬЧИКУ  
360024, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кадырова, 6,  
факс: 88662(96-10-45), ugpnkbr01@mail.ru

**АКТ**

по результатам пожарно-профилактического обследования  
объекта защиты юридического лица, индивидуального предпринимателя

«31» мая 2019 г.

г. Нальчик

Мной (нами): Главным государственным инспектором г. Нальчика по пожарному  
надзору Тоховым Мусой Руслановичем, государственным инспектором г. Нальчика по  
(фамилия, имя, отчество), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) обследование;

пожарному надзору Бифовым Азаматом Хаутиевичем

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

На основании: распоряжения ГУ МЧС России по КБР от 18.02.2019 № 7  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

«Об организации и проведении сезонной надзорно-профилактической операции

с условным наименованием «Отдых» на территории Кабардино-Балкарской Республики,

протокола заседания Правительственной комиссии по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей от 20.02.2019 № 1.

По адресу (адресам): КБР, г. Нальчик, пер. Сочинский, 2

проведено обследование документов, объекта защиты в отношении:

ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТ и СР КБР

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения обследования:

с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. \_\_\_\_ года Продолжительность \_\_\_\_

по \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. \_\_\_\_ года Продолжительность \_\_\_\_



При проведении обследования присутствовали:

Эристова Ляна Ахмедовна

(фамилия, имя, отчество)

директор ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТ и СР КБР

должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	В представленных к обследованию помещениях, территориях, нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара не выявлено.	

К акту обследования прилагаются:

акт приемки технических средств пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в эксплуатацию.

акт приемки технических средств пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в эксплуатацию.

акт проверки работоспособности установки автоматической пожарной автоматики.

акт проверки работоспособности объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» для передачи радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на ПУЛЬТ 01 ПСЧ в автоматическом режиме.

договор на техническое обслуживание объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» и дистанционный радио мониторинг с контролем вывода сигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной связи.

договор на техническое (сервисное) обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

акт проверки сетей наружного противопожарного водопровода.

протокол испытаний НПВ на водоотдачу.

акт проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода.

протокол ВПВ на водоотдачу.

С Актом ознакомлен, составлен в двух

экземплярах, копию получил:

Эристова Ляна Ахмедовна директор  
ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТ и СР КБР

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



(подпись)

Обследование проводил:

Государственный инспектор г. Нальчика  
по пожарному надзору Бифов А.Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«31» мая 2019

М.Л.П.