



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. НАЛЬЧИК
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Нальчик

(место составления акта)

“ 26 ” 03 20 21 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 25

По адресу/адресам: КБР, г. Нальчик, пер. Сочинский, д. 2.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №25 от 20.02.2021г. Главного государственного

инспектора г. Нальчика по пожарному надзору Биттирова К.М.,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения «Базовый республиканский детский социально-

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

реабилитационный центр «Радуга» Министерства труда и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики.

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ” 03 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3

“ 26 ” 03 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Нальчик УНДПР ГУ МЧС России по КБР.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)


Темботов В.М.

25.02.2021г. 10 час. 00 мин.

-(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: Хахов Беслан Хажсуфович, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нальчик УНДПР ГУ МЧС РФ по КБР-заместитель главного государственного инспектора г. Нальчика по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Бугов Анзор Абубекирович, заведующий хозяйством ГКУ БРДРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации не открываются по направлению выхода из здания, 4.2.22 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";

- Не обеспечивается наличие на дверях и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания, п. 24 ППР РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно, с четко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения, п. 48 ППР РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Руководитель и ответственное лицо за пожарную безопасность объекта не прошли обучения мерам пожарной безопасности, п. 3 ППР РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Помещения обеденного зала с числом посадочных мест 50 и более человек не обеспечены вторым эвакуационным выходом, п. 4.2.1. СП 1.13130. 2009.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Копия распоряжения о проведении проверки.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)
« 26 » марта 2021 г.
М.Л.П.*

Хахов Беслан Хажсуфович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нальчик УНДПР ГУ МЧС России по КБР

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Темботов Владимир Мухамедович, ГКУ БРДРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » 03 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)